



## WENTYLATOR KANAŁOWY

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM MIEDZIANYM 750V O PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm<sup>2</sup> W TYNKU.
2. OPRAWY MOCOWAĆ NA SUFICIE.
3. WSZYSTKIE OPRAWY PRODUKCJI AGA-LIGHT.
4. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ 1,5m NAD PODŁOGĄ W TYNKU.
3. OSPRZĘT HERMETYCZNY OSADZONY W TYNKU.
4. ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEJ, PIĘTOWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ KONDYGNACJI
5. INSTALACJĘ WG RYSUNKU WYKONAĆ NA PARTERZE, 1-PIETRZU I 2-PIETRZU.

